

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Першаков В.М., Семироз Н.Г.,
Лисницька К.М.
Україна, м. Київ,
Національний авіаційний університет

Аннотация: В статье описываются особенности устройства противопожарной защиты высотных зданий, а также возможные способы решения проблемы пожарной безопасности при проектировании новых и реконструкции уже эксплуатируемых зданий повышенной этажности.

Будівництво висотних будівель - природний етап розвитку великих міст, що обумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земельних ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним зростанням населення і іншими об'єктивними причинами (рис.1). В той же час в завязку із ростом урбанізації міст та досить швидким будівництвом висотних будівель, актуальними є питання забезпечення належної евакуації людей при виникненні пожеж в будинках цього типу.




Рис.1. Комплекс будівель Reflection at Keppel Bay (Сінгапур), який займає 84,000 м² території, вздовж берегової лінії близько 700м.
Висота: 336.90 м, 72 поверхні.

Сучасні висотні будівлі – це складні системи різного функціонального призначення (житло, офіси, торгівельно-розважальні центри), для яких встановлені особливі вимоги щодо безпечної експлуатації та можливості евакуації людей у разі аварій природного або техногенного характеру (пожежі, землетруси, терористичні акти тощо). Тому потрібно визначити особливу увагу до проблеми забезпечення безпеки людей і самих висотних будівель в разі виникнення пожежі.

Як свідчить статистика через 5 хвилин після початку пожежі вогонь через сходові клітки поширяється на всі поверхні вище місця пожежі. Через 20 хвилин після початку пожежі вогонь може почати розповсюдження на наступні поверхні - через вікна, вентиляційні канали тощо. При включені внутрішньої системи оповіщення про пожежу всі ліфти (у будинках з десятма і більше поверхнями) переходят в режим "Пожежна небезпека": кабіни опускаються на перший поверх без зупинки і там блокуються. Є небезпека того, що кабіни застрягнуть на одному з верхніх поверхів або між поверхнями. У багатосекційних житлових будинках є переходи з секцій в секцію через балкони. З п'ятого поверху і вище балкони зв'язуються пожежними сходами. Найбільш небезпечні пожежі для верхніх поверхів: водяних насосів не вистачає потужності, пожежним сходах не дістає довжини.

Основні результати дослідження та їх практичне призначення.

В Україні, згідно з діючими будівельними нормами [3], до цієї категорії відносяться будівлі висотою більше 47 метрів (у середньому - 16 поверхів). Будівлі вище 25 поверхів (73,5 метра) відносяться до експериментального будівництва, і для них норми проектування відсутні, а тому проект кожної будови, що перевищує цей показник, необхідно розробляти індивідуально і стверджувати концепцію в УкрНДПБ (НДП Пожежної безпеки).

Провідний аналіз статистики пожеж за період із 2000 по 2009 рік був зроблен висновок, що кожного року в Україні виникає в середньому 52 тис. пожеж, де близько 60-70% із них – у містах. Щороку внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі гине біля чотирьох тисяч чоловік. Серед основних причин виникнення пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях, виділяють необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок та опалювальних пристрій [1,2].

Особливий характер пожежної небезпеки висотних будинків визначається :

- наявністю умов, що сприяють виникненню пожежі;
- можливістю масового перебування людей в будівлі;
- висотою будівлі, що перевищує можливості використання для врятування людей механічних сходів, які є в гарнізонах пожежної охорони;
- можливістю часткового або повного руйнування при пожежі окремих елементів будівлі, певної частини будівлі або всієї будівлі;
- інтенсивним поширенням в висотній будівлі полум'я, диму, токсичних речовин по приміщеннях, коридорах і технічним комунікаціям, а також через зазори в будівельних конструкціях;
- блокуванням ліфтів і виходом з ладу управління ліфтами;
- відсутністю в нормах чітких регламентацій щодо оцінки рівня пожежної небезпеки аналізованих об'єктів.



Рис.2. Пожежа у висотному будинку по вул. Гетьмана, 1б у метро Шулявська охопила 18 поверхів - з 4-го по 21-й

При високій температурі при пожежі зменшується міцність перекриттів і вони можуть обвалитися. Обвал може трапитися і після пожежі, оскільки після зниження температури міцність перекриттів вже не відновлюється. Перекриття обвалиються також через скупчення на них води, якою заливався вогонь.

У сучасному будівництві розроблена і успішно застосовується багаторівнева система протипожежного захисту (СПЗ) висотних будівель, що включає 15 елементів захисту [5]. При правильному проектуванні, влаштуванні та експлуатації цього комплексу заходів СПЗ забезпечується необхідний рівень безпеки людей, які опинилися у висотній будівлі при виникненні пожежі.

Протипожежні заходи, обов'язкові для будь-яких будівель, до яких пред'являються особливі додаткові вимоги, так і спеціальні додаткові заходи, які є обов'язковими тільки для висотних будівель. Система протипожежного захисту будівель заввишки 16 поверхів і вище включає 15 елементів захисту, які за призначенням можна згрупувати в такі блоки [4]:

Блок 1. Заходи щодо забезпечення стійкості будівель або їх частин проти прогресуючого обвалення :

- забезпечення вогнестійкості конструкцій та будівель;
- забезпечення вибухозахисту будівлі, в якому можуть бути вибухонебезпечні приміщення.

Слід відзначити особливу важливість цього блоку заходів СПЗ для висотних будівель, так як він забезпечує «першочергову безпеку» об'єкта у вигляді запасу стійкості системи, тобто її здатності чинити опір протягом певного часу не тільки впливу пожежі, але та іншим, в тому числі комбінованим впливам. Якщо об'єкт має недостатню стійкість, вся система забезпечення безпеки людей і будівлі в цілому стає даремною.

Блок 2. Заходи з обмеження поширення пожежі у висотних будівлях:

- пристрій протипожежних перешкод в середині будівлі;
- влаштування протипожежних розривів між будівлями.

Блок 3. Заходи щодо забезпечення своєчасної та безперешкодної евакуації людей і їх порятунку при НВ у висотних будівлях. До основних положень норм щодо забезпечення безпеки людей при пожежах в будівлях і спорудах ставляться вимоги, що забезпечуються у випадку пожежі :

- можливість евакуації людей, незалежно від їх віку та фізичного стану до настання загрози їх життю і здоров'ю;
- можливість доступу особового складу пожежних підрозділів та подачі засобів пожежогасіння до вогнища пожежі, а також проведення заходів з порятунку людей і матеріальних цінностей.

Вирішення цієї проблеми при проектуванні нових і реконструйованих будівель реалізується наступними заходами :

- заходами щодо своєчасної евакуації людей і проти димного захисту;
- системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
- заходами з порятунку людей і обмеженню пожежної небезпеки матеріалів, конструкцій і будівель.

Блок 4. Системи активного захисту будівель від пожежі:

- системи пожежної сигналізації та пожежогасіння;
- опорний пункт пожежогасіння;
- пристрій центрального пульта управління системою протипожежного захисту будівлі (ЦПУ СПЗ).

Висновки.

В зв'язку із ростом урбанізації міст та досить швидким будівництвом багатоповерхових та висотних будівель, актуальними є питання забезпечення належної евакуації людей при виникненні пожеж в будинках цього типу. Знання заходів щодо забезпечення своєчасної та безперешкодної евакуації людей допоможе в рятуванню, хіба є щось цінніше на землі ніж життя людей?

Для будинків вище 75 метрів, крім організації шляхів евакуації , рекомендується ряд протипожежних заходів. А саме: проектування та організація системи пожежогасіння, пожежна сигналізація, протипожежного диспетчеризації. У разі виникнення пожежі, сигнал передається диспетчеру, автоматично включається система димовидалення, система оповіщення про пожежу, відключається електрика, вентиляція, закриваються протипожежні двері для відсікання вогнища загоряння. Для великих будівель злагодженість всіх цих дій особливо важлива. Сучасні системи дозволяють уникнути масової паніки людей , допомагають грамотно організовувати евакуацію.

Список літератури:

1. Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2000-2003 рр.: Статистичний збірник. Під заг. редакцією П.Ф. Борисова, М.Я. Откідача, – К.: УкрНДПБ, 2004.– 92 с.
2. Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2004-2008 рр.: Статистичний збірник. Під заг. редакцією Я .І.